



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI  
W KRAKOWIE

DO-0133/32/2011

**Komunikat nr 32**  
**Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z 1 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: pożaru w rozdzielni prądu w Collegium Paderevianum UJ**

Informuję, że 22 listopada br. miał miejsce pożar w rozdzielni prądu w piwnicy Collegium Paderevianum UJ przy al. Mickiewicza 9.

Pożar został wykryty o godz. 13.32 przez system sygnalizacji pożaru. Alarm ten skutecznie uruchomił monitoring pożarowy (powiadomiona została Straż Pożarna) oraz klapę dymową na klatce schodowej, sprowadził także windy na poziom parteru i zablokował je w pozycji otwartej. Ogień został ugaszony przez strażaków za pomocą 2 gaśnic proszkowych GP-4 oraz 1 gaśnicy śniegowej GS-5, stanowiących wyposażenie obiektu.

Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przegrzanie styków w szafie rozdzielczej. Obecnie sprawa jest badana przez specjalistów i po zakończeniu postępowania zostanie opublikowana stosowna informacja.

W czasie pożaru spaleni uległa jedna szafa rozdzielcza niskiego napięcia wraz z osprzętem, częściowo spalona została instalacja elektryczna w pomieszczeniu rozdzielni prądu, uszkodzone zostały dwie czujki pożarowe w pomieszczeniu rozdzielni i serwerowni oraz okopcone ściany i sufity w pomieszczeniach.

W wyniku pożaru stan techniczny budynku nie uległ pogorszeniu. W trybie pilnym wyposażono rozdzielnię prądu w nowe urządzenia zapewniające bezpieczniejsze funkcjonowanie obiektu.

Ponadto podjęto dodatkowe działania w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie poprzez wykonanie:

- podłączenia do centrali sygnalizacji pożaru systemu sygnalizatorów akustycznych służących do ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego,
- modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Informuję również, iż na terenie wszystkich obiektów UJ obowiązuje całkowity zakaz stosowania dodatkowych źródeł ogrzewania.

**Kanclerz UJ**

**Dr Tadeusz Skarbek**