



UWAGI :

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm²
2. Zasilanie wentylatora, SMZ-3, obwodu wyłącznika ppoż , szafki licznikowej i gniazda wtykowego 230 V wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm²